

**OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA
PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. Vinkovci**

RAZDOBLJE	SIJEČANJ 2018. GODINE	
	Prosječne ponderirane vrijednosti izmjerenih donjih ogrijevnih vrijednosti	
Izlaz iz transportnog sustava	Hd (MJ/m ³)	Hd (kWh/m ³)
Ivankovo - 3 bar - Ivankovo	34,864632	9,684620
Negoslavci - 3 bar - Opatovac	34,864067	9,684463
Vinkovci - 3 bar - Vinkovci	34,864549	9,684597
Županja - 3 bar - Gradište	34,863775	9,684382
Županja - 3 bar - Županja	34,864438	9,684566
RAZDOBLJE	VELJAČA 2018. GODINE	
	Prosječne ponderirane vrijednosti izmjerenih donjih ogrijevnih vrijednosti	
Izlaz iz transportnog sustava	Hd (MJ/m ³)	Hd (kWh/m ³)
Ivankovo - 3 bar - Ivankovo	35,036644	9,732401
Negoslavci - 3 bar - Opatovac	35,035931	9,732203
Vinkovci - 3 bar - Vinkovci	35,037169	9,732547
Županja - 3 bar - Gradište	35,036266	9,732296
Županja - 3 bar - Županja	35,036892	9,732470
RAZDOBLJE	OŽUJAK 2018. GODINE	
	Prosječne ponderirane vrijednosti izmjerenih donjih ogrijevnih vrijednosti	
Izlaz iz transportnog sustava	Hd (MJ/m ³)	Hd (kWh/m ³)
Ivankovo - 3 bar - Ivankovo	34,933046	9,703624
Negoslavci - 3 bar - Opatovac	34,939685	9,705468
Vinkovci - 3 bar - Vinkovci	34,946014	9,707226
Županja - 3 bar - Gradište	34,936988	9,704719
Županja - 3 bar - Županja	34,937435	9,704843
RAZDOBLJE	TRAVANJ 2018. GODINE	
	Prosječne ponderirane vrijednosti izmjerenih donjih ogrijevnih vrijednosti	
Izlaz iz transportnog sustava	Hd (MJ/m ³)	Hd (kWh/m ³)
Ivankovo - 3 bar - Ivankovo	34,764394	9,656776
Negoslavci - 3 bar - Opatovac	34,756333	9,654537
Vinkovci - 3 bar - Vinkovci	34,763108	9,656419
Županja - 3 bar - Gradište	34,771064	9,658629
Županja - 3 bar - Županja	34,772522	9,659034

Napomena: Prosječne ponderirane vrijednosti izmjerenih donjih ogrijevnih vrijednosti računaju se na temelju polumjesečnih izmjerenih vrijednosti za svaki dio distribucijskog sustava koji čini hidrauličku cjelinu.