

IZVOĐAČ RADOVA

U _____ dana _____

MP

POTVRDA broj: _____

(O IZVRŠENOM ISPITIVANJU PLINSKE INSTALACIJE RADNOG TLAKA OD 20 DO 100 mbara)

PODACI O VLASNIKU OBJEKTA

Prezime i ime: _____

Adresa _____

Ime i Prezime zavarivača: _____

Radni tlak: _____

PREDISPITIVANJE: plinske instalacije na čvrstoću zrakom bez armature ili sa armaturom nazivnog tlaka koji odgovara tlaku predispitivanja sa zatvorenim otvorima (metalnim čepovima ili kapama).

(tlak ispitivanja 1 bar, vrijeme ispitivanja 10 minuta)

GLAVNO ISPITIVANJE: plinske instalacije na nepropusnost sa armaturom bez plinomjera, plinskih naprava i regulacijsko sigurnosnih elemenata.

(tlak ispitivanja 110 m bara, vrijeme ispitivanja 10 minuta)

Mjerni instrument koji se koristi ima mogućnost pada tlaka 0,1 mbar.

REZULTAT ISPITIVANJA: ZADOVOLJAVA, nije došlo do pada tlaka na manometru.

Priključke, plinomjer, sigurnosno regulacijske elemente, spojeve s plinskim napravama i spojeve koji nisu ispitani glavnim ispitivanjem, ispitat će izvođač radova nakon puštanja plina, pjenušavim sredstvom i utvrditi njihovu nepropusnost pod radnim tlakom plina.

Ispitivanje izvršio izvođač:

(ime i prezime)

(Žig izvođača i potpis)

IZVOĐAČ PRIJAVLJUJE SLIJEDEĆA TROŠILA NA INSTALACIJU:

R:br:	Naziv prostorije	Vrsta ložišta	Nazivna snaga (kW)	Dozrake
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Napomena: Upisati samo trošila koja su priključena na plinsku instalaciju, a na plinske ventile koji nisu instalirana plinska trošila postaviti čepove.

IZJAVA IZVOĐAČA:

Potvrđujem ispravnost smještaja i spajanja navedenih trošila na sistem za odvod produkata izgaranja i ispravnost ventilacije navedenih prostorija. Preuzimam odgovornost za ispravnost izvedene instalacije i kvaliteta ugrađenog materijala, te zahtijevam puštanje plina. Garantni rok za izvedene radove je 2 (dvije) godine, a na ugrađenu opremu prema garanciji proizvođača.

(mjesto i datum)

(ime i prezime, potpis)

POTVRDA O PRAVILNO IZVEDENOM SISTEMU ZA ODVOD PRODUKATA IZGARANJA:

STRUČNI NALAZ DIMNJAČARA (ime-naziv dimnjačara)	BROJ NALAZA	DATUM IZDAVANJA

IZJAVA DISTRIBUTERA:

Ugrađena oprema:

REGULATOR: _____ pu = _____ bara; pi = _____ m bara

PLINOMJER: G - _____ NO _____ tv. broj _____ bažd. _____ poč. stanje _____ m³

(ime i prezime, potpis)

IZJAVA POTROŠAČA:

Potvrđujem da je priključak plinomjera plombirao radnik ODS-a. Puštanje u rad svakog plinskog trošila povjerit ću ovlaštenom serviseru koji stječem pravo na garantni rok uređaja. Preuzimam na korištenje i troškove održavanja prijavljene instalacije.

(mjesto i datum)

(ime i prezime, potpis)