



Temeljem članka 9. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) i članka 69. Pravilnika o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija HSUP P-601.111/II daje se:

ISPITNI IZVJEŠTAJ POTVRDA O NEPROPUSNOSTI I ISPRAVNOSTI PLINSKE INSTALACIJE

br. _____

<u>Plinska instalacija:</u>	<u>Obavljen je:</u>	<u>Temeljem zahtjeva:</u>
<input type="checkbox"/> novo izvedena	<input type="checkbox"/> redovni periodični pregled	<input type="checkbox"/> operatora distribucijskog sustava
<input type="checkbox"/> postojeća	<input type="checkbox"/> izvanredni pregled	<input type="checkbox"/> vlasnika/korisnika

Podaci o vlasniku/korisniku plinske instalacije:

Vlasnik/korisnik: _____

Šifra PP:

Adresa prodajnog mjesta: _____

Šifra PM:

Podaci o izvršenom ispitivanju:

Radni tlak: _____ 22 mbar _____

Ispitivanje na čvrstoću: _____ 1 bar _____

Ispitni medij: _____ zrakom _____

Vrijeme ispitivanja: _____

Ispitivanje na nepropusnost: _____ 110 mbar _____

Vrijeme ispitivanja: _____

Rezultati nakon ispitivanja: _____

Podaci o izvođaču ispitivanja/ovlaštenom plinoinstalateru:

Ovlašteni plinoinstalater: _____

Šifra ovlaštenog plinoinstalatera:

(Potpis ovlaštenog izvođača)

MP

Mjesto i datum: