



PLINARA ISTOČNE
SLAVONIJE D.O.O.

za distribuciju i opskrbu plina

Ohridska 17, 32100, Vinkovci

032 304 335 • 0800 304 336

pis@pis.com.hr

www.pis.com.hr

ISPITNI IZVJEŠTAJ

POTVRDA O NEPROPUSNOSTI I ISPRAVNOSTI PLINSKE INSTALACIJE

br. _____

Plinska instalacija:

☐ novo izvedena

☐ postojeća

Obavljen je:

☐ redovni periodični pregled

☐ izvanredni pregled

Temeljem zahtjeva:

☐ operatora distribucijskog sustava

☐ vlasnika/korisnika

Podaci o vlasniku/korisniku plinske instalacije:

Vlasnik/korisnik: _____

Šifra PP:

Adresa prodajnog mjesta: _____

Šifra PM:

Podaci o izvršenom ispitivanju:

Radni tlak: _____ 22 mbar _____

Ispitivanje na čvrstoću: _____ 1 bar _____

Ispitni medij: _____ zrakom _____

Vrijeme ispitivanja: _____

Ispitivanje na nepropusnost: _____ 110 mbar _____

Vrijeme ispitivanja: _____

Rezultati nakon ispitivanja: _____

Podaci o izvođaču ispitivanja/ovlaštenom plinoinstalateru:

Ovlašteni plinoinstalater: _____

Šifra ovlaštenog plinoinstalatera:

(Potpis ovlaštenog izvođača)

MP

Mjesto i datum: